

Gutachten über den Primärenergiefaktor der Wärmeversorgung aus dem  
BIO-KRAFTWERK Schkölen

	PE - Faktoren	MWh	MWh
Wärmeenergieverbrauch		<b>227.912</b>	
Brennstoffwärme Holz	0,00	327.012	0
Brennstoffwärme HEL	1,10	4.587	5.046
errechnete Brennstoffwärme			<b>5.046</b>
Nettostromerzeugung	2,80	78.218	<b>219.011</b>

<b>Primärenergiefaktor</b>			
rechnerischer Wert		-0,939	
verifizierter Wert		<b>0,00</b>	

Name des Wärmenetzbetreibers	BIO-KRAFTWERK Schkölen GmbH
Name des Wärmenetzes	Schkölen
<b>Primärenergiefaktor der gesamten Wärmeausleitung</b>	<b>0,00</b>
Zeitraum der Datenbasis	01.01.2012 - 31.12.2014
Gültigkeit des Primärenergiefaktors	31.12.2024

Die Berechnung des Primärenergiefaktors der Fern-/Nahwärme wurde von  
Dipl.-Ing. M. Schweinsberg durchgeführt.  
fp-Gutachter FW 609 - Registriernummer AGFW-FW609-172

Schkölen, 01.08.2015  
Ort, Datum

  
Unterschrift